

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



SGQ N° 032A
SGA N° 032D
FRD N° 032B
SP N° 049E
LAB N° 0006
Membro degli accordi
di Mutual Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/3041/15

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA' EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
n° 729/15 del/dated 09/07/2015

si certifica che la Società/we certify that the Company

GIBI ESTINTORI S.r.l.

Via J. F. Kennedy, 41 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI) - ITALY

ha implementato e mantiene la conformità al Tipo, Certificato CE n° PED/0497/3040/15, ai Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I e alle Procedure del Modulo C1 - Allegato III della Direttiva 97/23/CE
has implemented and maintains the compliance with the Type, Certificate CE Nb. PED/0497/3044/15, with the Essential Safety Requirements of Annex I and with the Procedure of Module C1 - Annexe III of the 97/23/EC Directive

ESTINTORI PORTATILI A CO2 CON SERBATOIO IN ACCIAIO AL CARBONIO CARBON DIOXIDE PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS WITH CARBON STEEL VESSEL

Tipi/Types PK2, PK5

Gruppo Fluido/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Insieme in pressione di cui sopra, dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.
The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Assembly with the CE marking, followed by the Notified Body identification number.

CE 0497

04/08/2015

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Latest issue

03/08/2018

Scadenza
Expiring

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/3040/15

SGQ N° 032A
SGA N° 032D
PRD N° 032B
SP N° 049E
LAB N° 0006
Membro degli accordi
di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO CE DI TIPO EC CERTIFICATE OF TYPE-EXAMINATION

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
n° 729/15 del/dated 09/07/2015

si certifica che la Società/we certify that the Company

GIBI ESTINTORI S.r.l.

Via J. F. Kennedy, 41 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI) - ITALY

ha realizzato il Tipo di Insieme a Pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I e le
Procedure del Modulo B Allegato III della Direttiva 97/23/CE

has realised the Type of Pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the Procedures of Module B,
Annexe III of the 97/23/EC Directive

ESTINTORE PORTATILE A CO2 TIPO PK5 CON SERBATOIO IN ACCIAIO AL CARBONIO PK5 TYPE CARBON DIOXIDE PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS WITH CARBON STEEL VESSEL

Dis./Dwg. 001 Rev. 0003; Carica nominale/Nominal charge Kg 5;
Volume serbatoio/ Vessel capacity 7,5 lt; Grado di riempimento/Filling ratio 0,67 kg/lt;
TS -20 ÷ +60 °C; PS_{max} 174 barg
Gruppo Fluido/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

04/08/2015

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Latest issue

03/08/2025

Scadenza
Expiring