


CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com

**CSI**  
**CERT**


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/3039/15

 SGQ N° 032A EMAS N° 015P  
 SGA N° 032D ISP N° 049E  
 SCR N° 033F LAB N° 0006  
 PRD N° 032B FSM N° 0151

 Membro dell'Accordi di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF, e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
 Recognition Agreements

## CERTIFICATO UE DI CONFORMITA'

### EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
 n° 728/15 rev. 1 del/dated 13/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

### GIBI ESTINTORI S.r.l.

### Via J. F. Kennedy, 41 – 20023 Cerro Maggiore (MI) – ITALY

ha implementato e mantiene la conformità al Tipo - Certificato CE n° PED/0497/3038/15 - ai Requisiti Essenziali di  
 Sicurezza dell'Allegato I e alle Procedure del Modulo C2 - Allegato III della Direttiva 2014/68/UE  
*has implemented and maintains the compliance with the Type, Certificate CE nb. PED/0497/3038/15 - with the Essential Safety  
 Requirements of Annexe I and with the Procedure of Module C2 - Annexe III of the 2014/68/EU Directive*

### ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

### PS1/1, PS2/2, PS6/1, PS6/2, PS6/3, P6E, PS6/3-1, PS6/3-2, PS6/3E, P9, P12

### POWDER PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

### PS1/1, PS2/2, PS6/1, PS6/2, PS6/3, P6E, PS6/3-1, PS6/3-2, PS6/3E, P9, P12

Gruppo Fluido/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Insieme in pressione di cui sopra,  
 dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.  
*The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Assembly with the CE marking,  
 followed by the Notified Body identification number.*

## CE 0497

04/08/2015

 Prima emissione  
 First issue


11/04/2017

 Ultima emissione  
 Latest issue

03/08/2018

 Scadenza  
 Expiring

CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/3038/15

 SGQ N° 032A    EMAS N° 015P  
 SGA N° 032D    ISP N° 049E  
 SCR N° 033F    LAB N° 0006  
 PRD N° 032B    FSM N° 0151

 Membro dell'Accordi di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF, e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
 Recognition Agreements

## CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

### EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
 n° 728/15 rev. 1 del/dated 13/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

### GIBI ESTINTORI S.r.l.

### Via J. F. Kennedy, 41 – 20023 Cerro Maggiore (MI) – ITALY

 ha progettato e costruito gli Insiemi a Pressione sotto descritti in conformità con i Requisiti Essenziali di Sicurezza  
 dell'Allegato I e le Procedure del Modulo B Tipo di Produzione - Allegato III della Direttiva 2014/68/UE

*has designed and built the following Pressure Assemblies in accordance with the Essential Safety Requirements - Annex I and with the  
 Procedures of Module B Production Type - Annex III of the 2014/68/EU Directive*

## ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

### POWDER PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

Tipo/Type	Carica nominale/Nominal charge [kg]	PS [barg]	TS [°C]
PS1/1	1	0 ÷ 20	-20 ÷ +60
PS2/2	2		
PS6/1	6		
PS6/2	6		
PS6/3	6		
P6E	6		
PS6/3-1	6		
PS6/3-2	6		
PS6/3E	6		
P9	9		
P12	12		

Gruppo Fluido/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

04/08/2015

 Prima emissione  
 First issue

11/04/2017

 Ultima emissione  
 Latest issue

03/08/2025

 Scadenza  
 Expiring

Ing. P. Fumagalli