

CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940

www.csi-spa.com


 SGO N° 032A  
 SGA N° 032D  
 PRD N° 032B  
 ISP N° 049E  
 LAB N° 0005

 Membro degli accordi  
 di Mutual Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC  
 Mutual Recognition Agreements


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/3045/15

## CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'

### EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
 n° 731/15 del/dated 09/07/2015

si certifica che la Società/we certify that the Company

### GIBI ESTINTORI S.r.l.

**Via J. F. Kennedy, 41 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI) - ITALY**

ha implementato e mantiene la conformità al Tipo, Certificato CE n° PED/0497/3044/15, ai Requisiti Essenziali di  
 Sicurezza dell'Allegato I e alle Procedure del Modulo C1 - Allegato III della Direttiva 97/23/CE  
*has implemented and maintains the compliance with the Type, Certificate CE Nb. PED/0497/3044/15, with the Essential Safety  
 Requirements of Annex I and with the Procedure of Module C1 - Annexe III of the 97/23/EC Directive*

## ESTINTORE PORTATILE A SCHIUMA ID6

### ID6 FOAM PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

Gruppo Fluido/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Insieme in pressione di cui sopra,  
 dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.  
*The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Assembly with the CE marking,  
 followed by the Notified Body identification number.*

# CE 0497

04/08/2015

 Prima emissione  
 First issue

//


 Ultima emissione  
 Latest issue

03/08/2018

 Scadenza  
 Expiring

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/3044/15

SGQ N° 032A  
SGA N° 032D  
PRD N° 032B  
SP N° 049E  
LAB N° 0006  
Membro degli accordi  
di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

## CERTIFICATO CE DI TIPO EC CERTIFICATE OF TYPE-EXAMINATION

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
n° 731/15 del/dated 09/07/2015

si certifica che la Società/we certify that the Company

### GIBI ESTINTORI S.r.l.

**Via J. F. Kennedy, 41 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI) - ITALY**

ha realizzato il Tipo di Insieme a Pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I e le  
Procedure del Modulo B Allegato III della Direttiva 97/23/CE

has realised the Type of Pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the Procedures of Module B,  
Annexe III of the 97/23/EC Directive

## ESTINTORE PORTATILE A SCHIUMA Tipo ID6 ID6 Type FOAM PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

Dis./Dwg. 001 Rev. 0003; Carica nominale/Nominal charge Kg 6  
PS<sub>min</sub> atm; PS<sub>max</sub> 20 barg; TS<sub>min</sub> -5 ° C; TS<sub>max</sub> ÷ +60 ° C  
Gruppo Fluido/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

04/08/2015

Prima emissione  
First issue

//

Ultima emissione  
Latest issue

03/08/2025

Scadenza  
Expiring