



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,
Settore Merceologico e Laboratori

Alla Soc. GIBI Estintori S.r.l.
Via J.F. Kennedy, snc
20023 Cerro Maggiore (MI)
Pec: gibiestintorisrl@legalmail.it
e.p.c.

Al Laboratorio MIT International Testing S.r.l.
Via Moscova, 11
20017 Rho (MI)
Trasmissione via pec

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società GIBI ESTINTORI S.r.l. denominato "PS6/3E" a polvere da 6 kg Classe "A - B - C" capacità estinguente "34A - 233B - C".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Il Laboratorio MT International Testing S.r.l., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **numero di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Rif. DCPREV prot. n. 0005275 del 19/04/2017
DCPREV prot. n. 0016899 del 15/12/2017

Il Funzionario Istruttore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **GIBI Estintori S.r.l.** Codice Costruttore **019** sita in **Via J.F. Kennedy, 41 - 20023 Cerro Maggiore (MI)**, per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "PS6/3E" a polvere da 6 kg agente estinguente FUREX ABC 20 della Caldic, Classe "A - B - C" capacità estinguente "34A - 233B - C";

ESAMINATA la documentazione presentata, certificato di prova n. **EST/002-2017 del 20/11/2017** del Laboratorio **MIT International Testing S.r.l.** - Via Moscova, 11 - 20017 Rho (Mi) nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "PS6/3E" a polvere da 6 kg. Classe "A - B - C" capacità estinguente "34A - 233B - C"; prodotto dalla società **GIBI Estintori S.r.l.** Codice Costruttore **019** sita in **Via J.F. Kennedy, 41 - 20023 Cerro Maggiore (MI)**, e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000 e S.M.I.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore, punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO: IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Sottoscrizione in firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Tolomeo LITTERIO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	12/12/2017
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	7
0	2	9	0
8	7	3	3
9	7		